



Загорюковой Г.М.
Удобрин В.В.
23.05.17

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

ул. Конструкторов, д. 82. г. Воронеж, 394038
Советская ул., д. 191, Тамбов, 392684
Телефон/Факс: (4752) 45-17-42
E-mail: t1_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru
<http://www.vdon.gosnadzor.ru>

ПРЕДПИСАНИЕ № ТЗ/137-2341

Тамбовскому областному государственному автономному профессиональному образовательному учреждению «Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева»

Законному представителю

“18” мая 2017 по адресу/адресам: 392525, Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель, микрорайон Центральный, 23

дата (место проведения проверки)

Черных Галина Александровна - старший государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области.

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

на основании Акта проверки от 18.05.2017 № ТЗ/137-2341 составленного в отношении Тамбовского областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева», расположенного по адресу: 392525, Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель, микрорайон Центральный, 23, ОГРН 1036841119358, ИНН 6820010543

В присутствии директора ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» Бетина Александра Петровича

(должность, ФИО законного / уполномоченного представителя юридического лица)

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений, допущенных ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» при эксплуатации тепловых энергоустановок:

№ п.п.	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
Эксплуатация тепловых энергоустановок			
1.	Не проводится техническое освидетельствование тепловых энергоустановок комиссией организации	«Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» утверждены приказом Министерства энергетики №115 от 24.03.2003г., п.2.6.4	01.09.2017

